



**Legenda elektroinstalace**

- kabelové rozvody
- RE  
typový elektronický rozvaděč v pilířku PER 1/11/40 pilíř (Modul), IP 44  
3-f. jistič před elektronickým 25 ampér  
ZK 0.1.1 (3D) – Základ pro PER 1  
Výška 1120 Hloubka 230, Šířka 280
- R1  
nový rozvaděč v pilířku PR 1M pilíř (Modul) – napojen CYKY-J 4x10 z RE  
náplň dle výkresové dokumentace D.7  
ZK 0.1.1 (3D) – Základ  
Výška 1120 Hloubka 200, Šířka 280
- hranice parcel

**Legenda projekovaných sítí převzato z PD závlaň:**

- KANALIZACE
- VODOVOD

**Legenda stávajících inženýrských sítí:**

- VN zemní kabely – EON
- MN zemní kabely – EON
- zemní kabely veřejného osvětlení
- plynovod
- vodovod
- kanalizace
- sdělovací kabel – Celin
- Sprintel sdělovací kabely
- Infos sdělovací kabely
- itself – sdělovací kabely

**Poznámka**

Všechna podzemní vedení jsou zakreslena podle podkladů.  
 Před zahájením zemních prací je investor povinen zjistit vytyčení stávajících podzemních vedení u jejich správce! (Vyh.č.10/74 Sb.; ČSN 733050, čl.48, 54, 55)  
 Při provádění dodržet ČSN 755401, ČSN 755402, ON 755411, ČSN 733050, ČSN 736005, ČSN 756101, ČSN 383360



Rozvodná soustava: 3+PEN sít. 50Hz-400/1N-C  
 Ochrana před nebez. dotyk. napětím: samočinným odpojením od zdroje

VYPRACOVAL	Ing. Grepl	AUTORIZOVAL:	Ing. Grepl
MÍSTO:	Prostějov	MAGISTRÁT:	Prostějov
INVESTOR :	Stadutární město Prostějov nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov, 796 01		
AKCE :	<b>VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ U ZŠ HUSOVA</b>		
	<b>PD elektroinstalace - úprava stávající přípojky</b>		
OBSAH	<b>Celková situace stavby</b>		
STUPĚŇ	US + DPS	ELEKTROPROJEKCE	Ing. Zdeněk Grepl
DATAUM	10/2020		Trávníky č.p. 829
ZAK. Č.	69/2020		798 41 Kostelec na Hané
MĚŘÍTKO	1 : 500		IČO: 133 84 856
FORMÁT	2 x A4		tel: 604 567 363
Číslo výkresu			z.grepl@seznam.cz
			<b>D.1.4-04</b>