



- NAVRŽENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ**
- + — NTL, ROZVOD PLYNU DO OBJEKTU - PE d63
  - + — PŘÍPOJKA PLYNU STL, PE 100RC, SDR11 dn32x3,0s ochranným pláštěm - 5m, vč. svislé části.
  - HUP PLYNOMĚRNÝ PILÍŘEK S PODST. Y=1135610.1961 X=559565.8232
  - ZÁSAH DO MÍSTNÍ KOMUNIKACE 1,5m/1,5m
- STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ**
- + — stl. plynovod – OCEL DN 100
  - + — elektrické PODZEMNÍ vedení NN
  - + — elektrické NADZEMNÍ vedení NN
  - + — vodovod
  - + — telefonní kabely
  - + — KANALIZACE – VÝTLAK
  - + — husté neprostupné náletové dřeviny – bude vykáceno
  - + — Stávající stromy (specifikace viz. TZ)

**POZNÁMKA**

Průběh inženýrských sítí je vyznačen přibližně, pouze za předpokladu jejich správné. Před započetím zemních prací je nutno sítě vyšetřit.

výkopové práce v blízkosti stromů budou prováděny ručně, a to ne blíže než 2,5 m od paly kmene, kořeny s průměrem větším než 2 cm nesmí být přerušeny a jejich případné poranění bude nutno ošetřit. Dotčené pozemky budou po skončení akce uvedeny do původního stavu zeleň oseta vhodnou travní směsí povrch terénu bude urovnán a zemina upravena.

<p><b>stavební - technická spol. s r.o.</b>          Týkovice u.č. 3 796 01 Prostějov          telefon: +420 585 240 913          mob. 603 577 663          e-mail: zbornek@stavtes.cz</p>	hip: Ing. M. Kejjk	název akce: <b>Plynofikace azylového centra vč. nové kotelny a rozvodů tepla</b>	
	podpis: _____	změna: _____	Objekt: SO 01 - STL, Přípojka plynu
vypracoval: Ing. Martin Kejjk	objednatel: Město Prostějov	místo: Uřická, Prostějov	datum: DSP
autORIZOVANĚ: Ing. Martin Kejjk	měřítko: 1:200	formát: A2	části: 06/2020
obsah: _____	<b>Situace</b>		výkresu: <b>03</b>