

### Legenda osvětlení přechodu

— ČKY-J 4x10 kabel veřejného osvětlení v celé trase v kabelové chrániče + FeZn 10mm uzemňovací drát  
**celková délka trasy výkopu + protlaku .. cca 26m**


nový stožár VO 6 metrů nad zemí s výložníky - Stožár A1 - 1,5 metr výložník. Stožár A2 - 1 metr výložník.  
 svítidlo LED pro osvětlení pozitivního osvětlení přechodu dle výpočtu  
 základ stožáru A2 bude v ochranném pásmu vodovodu uložen 1m pod hloubkou uložení vodovodu

starťovací jáma pro protlak šířka 1metr, délka 1,8m, hloubka 1,5 metru  
 vzdálenost od kraje vozovky 1,63 metr. po skončení protlaku zasypat po vrstvách 30 cm a upěchatovat

konečná jáma pro protlak šířka 1 metr, délka 1m, hloubka 1,5 metru  
 vzdálenost od kraje vozovky 1 metr. Po skončení protlaku zasypat po vrstvách 30 cm a upěchatovat

### Vytýčení základů pro stožáry veřejného osvětlení

Označení	Souřadnice X	Souřadnice Y
A1	1134,395.72	560136.98
A2	1134,405.34	560143.19



### Dotčené parcely k.ú. Prostějov [733491]

— hranice parcel

**7760 Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 79601 Prostějov**  
 Způsob využití: ostatní komunikace Druh pozemku: ostatní plocha  
 Způsob ochrany nemovitosti: Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.  
 Omezení vlastnického práva: Typ Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

**7761 Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 79601 Prostějov**  
 Způsob využití: silnice Druh pozemku: ostatní plocha  
 Způsob ochrany nemovitosti: Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.  
 Omezení vlastnického práva: Typ Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

### STÁVAJÍCÍ SÍŤ

- ZEMNÍ KABELY NN
- VENKOVNÍ VEDENÍ NN
- SĎĚLOVACÍ KABELY CETIN
- SĎĚLOVACÍ KABELY ITSELF, T-NOBIL, ROMEDIA
- SĎĚLOVACÍ KABELY RIOMEDIA
- KANALIZACE
- VODOVOD
- PLYNOVOD STŘEDOTLAK

### LEGENDA:

- navrhované komunikace pro pěší, zámková dlažba tl. 60 mm, přírodní
- chodníkové přejezdy, zámková dlažba tl. 80 mm, přírodní
- navrhované hmatové úpravy pro nevidomé, zámková dlažba, červená barva
- navrhované barevné úpravy, zámková dlažba tl. 60 mm, červená barva
- autobusový záliv, kamenná dlažba
- doplnění krytu asfaltové komunikace
- zatrávňené plochy

### Poznámka:

Stávající inženýrské sítě byly zakresleny do PD dle podkladů od správců inženýrských sítí.  
 Před zahájením výkopových prací dodavatel stavebních prací požádá správce inženýrských sítí o jejich přesné vytyčení a provedou o tom zápis do stavebního deníku.

Rozvodná soustava: 3+PEN stř. 50Hz-400/TN-C  
 Ochrana před nebez. dotyk. napětím: samočinným odpojením od zdroje

ELEKTROPROJEKCE	
Ing. Zdeněk Grepl	
Trávníky č.p. 829	
798 41 Kostelec na Hané	
IČO: 133 84 856	
tel: 604 567 363	
z.grepl@seznam.cz	
FORMÁT	3x44
DATUM	10/2023
ZAK. Č.	30/2023
MĚŘÍTKO	1:250
č. v.	D1.4.2 - a

## Stavební úpravy v ulici Krasická

Objekt: SO 02 - Osvětlení přechodu

Obsah: Situační výkres osvětlení přechodu